

**Коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій  
основної мережі напругою 35-110(154) кВ  
АТ "Харківобленерго"**

Найменування територіальної одиниці	Кзтт
Балаклійське РВ	0,2863476974
Барвінківське РВ	0,2219800141
Близнюківське РВ	0,2976130812
Богодучівське РВ	0,3975520186
Борівське РВ	0,2288016484
В.Бурлуцьке РВ	0,2878216848
Валківське РВ	0,3177704976
Вовчанське РВ	0,3003779036
Дворічанське РВ	0,2559500903
Дергачівське РВ	0,6321366809
Зачепилівське РВ	0,2976787496
Зміївське РВ	0,3471247015
Золочівське РВ	0,2781189441
Ізюмське РВ	0,1856874904
Кегічівське РВ	0,2297112976
Красноградське РВ	0,273727672
Краснокутське РВ	0,6204895271
Куп'янське РВ	0,2656770147
Липецьке РВ	0,5688393285
Лозівське РВ	0,1278294054
Люботинське РВ	0,5824505394
Мереф'янське РВ	0,5596084576
Нововодолазьке РВ	0,3242179398
Первомайське РВ	0,227188204
Печенізьке РВ	0,2695441378
Південне РВ	0,305246115
Північне РВ	0,3775497315
Салтівське РВ	0,4299637232
Сахновщинське РВ	0,2727266009
Східне РВ	0,4501454019
Холодногірське РВ	0,407237213
Центральне РВ	0,4571111561
Чугувське РВ	0,2844147833
Шевченківське РВ	0,2586488299